



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 000599

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 03.02.2015 г. по 02.02.2020 г.

код ОК 005

57 6990

(ОКП)

№ ССБК RU.ПБ09.Н900369

код ЕКЯС

код ТЧ ВЭД России

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «КРОЗ». Адрес: 117105 г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр. 1-2, офис А-211. Тел +7(495) 215-20-15, факс +7(495)215-20-15.

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «КРОЗ». Адрес: 117105 г. Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр. 1-2, офис А-211. Тел +7(495) 215-20-15, факс +7(495)215-20-15.
Адрес производства: 242600, Брянская область, Дятьковский район, г. Дятьково, ул. Луначарского, д. 19.

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации

ССБК RU.ПБ09, Орган по сертификации «ТПБ СЕРТ», 141315, Московская область, Сергиев Посад, Московское ш., 25, тел. +74957717472

(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция

Плита огнезащитная «ИЗОВЕНТ-УП», ТУ 5769-024-54737814-2010.
Серийный выпуск

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям

СТО-НСОПБ-20/ОЖБК «Огнезащита железобетонных конструкций. Метод определения огнезащитной эффективности средства огнезащиты. Огнезащитная эффективность не менее 180 мин., см. Приложение (Бланк № ПС 000298).

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения

Протокол сертификационных испытаний

№ 640-С от 12.01.2015 г., ИЦ «ТПБ ТЕСТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», аттестат аккредитации № ССБК RU.ПБ07 от 22.09.2010 г.

Представленные документы

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ИСО 9001:2008) № СДС.РТТ.СМК.00544-14 от 21.05.2014 г. по 21.05.2017 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО «ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР «Стандарт», аттестат аккредитации № СДС RU.РТТ.ОС.00001-10.

Руководитель

(заместитель руководителя)

органа по сертификации

Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)

Г.В. Чернецов

